

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071701024126 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01060002600
اسم العميل : كمال امام القانم بالمعايينة : مصطفى رجب
العنوان : 0 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:33 PM تسجيل الخروج : 06:42 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب مياه من الشبكات المدفونه
تم اختبار شبكات المياه علي قوه اختبار 10 بار لا يوجد ضرر
تم اختبار شبكه الساخن علي قوه ضغط 10 برو ولا يوجد ضرر
الكشف بالاشاره بناعه الحمراء ولا يوجد تسريب
تم الكشف بالموجات الصوتيه ولا يوجد تسريب
يوجد خلل في قلب المحبس الدفن ويحتاج الى التغيير قلب زائد مشتمل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد
فحص خط التكيف : عدد
تم اختبار صرف حوض الوش ولا يوجد تسريب
تم اختبار صرف الغسالة ولا يوجد تسريب التسريب
تم اختبار الشاور ولا يوجد تسريب
بعد الكشف والفحص تبين ان خرجه البنيه بلاستيك متصله بالظهر الخارجي
كرسي القاعده ظهر ويحتاج الى التغيير

نتيجة الاختبارات : وجود تسريب من مشترك خارجه البنيه ومشترك كرسي القاعده المتصل بالمشارك العمومي في الجراج وكلهم بالكامل ظهر ويحتاج الى احلال ثلاث مشتركات ظهر وتغيرهم الى بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال الخوارج الظهر وتغييرها الى بلاستيك
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.