

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071703324826 تاريخ الكشف : 2025/07/21  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01044337235  
اسم العميل : مجدي عبد العال القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد  
العنوان : فيصل كعبيش المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 03:27 PM تسجيل الخروج : 04:11 PM  
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد  
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 2  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2  
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0  
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف الصحي عدد 2 حمام

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تفقيل وش البنية جيداً بماده السيوفيل  
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السراميك جيداً ثم تفقلها بماده السيوفيل  
تفقل فواصل البانيو بماده الكيمافليكس حمام الرانيسي  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.