

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071703344748 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01223301129
اسم العميل : عباس الجمال القانم بالمعايينة : مصطفى رجب
العنوان : B 282.بالم هيلز المرحلة الرابعة فيلا المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:06 PM تسجيل الخروج : 04:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم اختبار شبكات البارد على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسرب مياه بالشبكات
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم اختبار شبكات الساخن على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسرج بالشبكات
الكشف الحراري : تم
تم الكشف بالاشاعه تحت الحمراء على الشبكات بالكامل العدد 2 حمام ولا يوجد ضرر
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف على جميع الاكسسوار والشبكات المدفونه ولا يوجد تسرب
فحص الاكسسوارات : تم
لا يوجد خلل
نتيجة الملاحظات : جيدا جدا

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم اختبار صرف الحوض على منسوب المياه ولا يوجد تسرب
صرف الغسالة : تم عدد
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 2
تم اختبار صرف البانيو على منسوب المياه ولا يوجد تسرب
صرف حوض المطبخ : تم عدد
لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1
تم اختبار البنية على منسوب المياه ولا يوجد تسرب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم فحص كرسي القاعده ولا يوجد تسرب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين ان الشبكات بالكامل لا يوجد بها اي تسريب وتبين خلل في الفاصل البانيو لعدد 2 بانيو وهو السبب الرئيسي في تسريب المياه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد

اجراءات الارضيات : تركيب سيراميك عدد 4 متر تم تكسيرهم عن طريق الفني للكشف على مصدر التسريب من قبل العميل
مجموعة العزل : حقن فاصل 2 بانيو بماده كيما فليكس 1 شاوور

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.