

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071703414826 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01554792530
اسم العميل : مهندس احمد مجدي القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : عمارات التوفيقية خلف مسجد المعصراوي 6 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:10 PM تسجيل الخروج : 05:55 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 2 تم وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب من الخط السخن خلف البانيو للحمام الخارجي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : عدد 2 تم
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.