

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071703520938	تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 00971509216681
اسم العميل : مدحت شهاب	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : المحلة الكبرى	المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 01:00 PM	تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 3	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد عدد 3 حمام
ضغط المياه البارد : تم	عدد 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن عدد 3 حمام
الكشف الحراري : تم	تم	
الموجات الصوتية : تم	تم	
فحص الاكسسوارات : تم	تم	
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 3 حمام		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 3	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب ويتبين لنا وجود تسريب نسبي من الجريا
صرف حوض المطبخ : عدد 0		
فحص البنية : تم	عدد 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 3	تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده حمام الرئيسي الدور الاول علوي
فحص خط التكيف : عدد 0		لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد 3 حمام		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب في جريله الشاور حمام المستر الدور الثاني علوي	
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه حمام الرئيسي الدور الاول علوي تركيب علايه بيه تم نقلها بماده السيتوفيل علبه لحام 1/8 914 حار	
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده ونقلها بماده السيتوفيل حمام الرئيسي الدور الاول علوي تشيك ع الصرف 4 بوصه	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقيله جيدا بماده السيتوفيل عدد 3 حمام تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض	
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

