

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071705035284 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01141016000
اسم العميل : خالد نصر الدين القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : زهراء المعادي 16 ش وادي دجله امام نادي المحافظه : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:18 PM تسجيل الخروج : 03:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود شرخ ف ته لحام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد لا يوجد
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : عدد لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : عدد تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط الساخن اسفل السخان
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

