

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071711060159	تاريخ الكشف :	2025/07/21
اليوم :	الاثنين	رقم التليفون :	01005433023
اسم العميل :	م/ محمد رشدي	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	التجمع الاول محور محمد نجيب كمباوند قطاميه B23ريزدنس فيلا	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	01:03 PM	تسجيل الخروج :	02:22 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد لحمام الطريقة

يوجد تسريب في الخط البارد للحمام الطريقة (شرح في ماسورة ١/٢ بوصة)

لا يوجد به اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف الغسالة :
لا يوجد اي تسريب في صرف الشاور + صرف البانيو	عدد 1	صرف البانيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	فحص البنية :
يوجد تسريب من مليجة القاعدة	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :
	عدد	فحص خط التكيف :
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة		
نتيجة الاختبارات :		

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد لحمام الطريقة (شرح في ماسورة ١/٢ بوصة)

إجراءات الأكسسوارات :

إجراءات الصرف :

إجراءات البنية :

قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتقفيلها بمادة سيتوفيل

إجراءات الأرضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.