

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071711415140 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01110762755
اسم العميل : احمد محمد سيد القانم بالمعايينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عزبه البجباشي 13 ش محمود المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 08:49 PM تسجيل الخروج : 09:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : لا يوجد عدد 0
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وثقفلها بماده السيوفيل
مطلوب طقم مسمار قاعده ارضي
اجراءات الارضيات : تقريغ وحقن فراغات السراميك وثقفيه جيذا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.