

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071902434740 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01152225005
اسم العميل : هيثم محمود سيد يوسف القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره 63 ز - البوابه الاولى المحافضة : الجيزة
الدور 2 شقة يسار الاسانسير
تسجيل الدخول : 02:59 PM تسجيل الخروج : 03:05 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تبين وجود تسريب لعدم وجود علوية بلاستيك لحمام الضيوف
تبين وجود فراغات حول منيعة القاعدة لحمام الماستر
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة لحمام الماستر وتبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبيبة لحمام الضيوف تبين وجود فراغات في فاصل الأرضية لحمام الضيوف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي لحمام الضيوف

قاعدة التواليت : التقفيل حول منيعة القاعدة لحمام الماستر
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لحمام الضيوف
مجموعة العزل : شيكاره سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.