

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071903582472 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01201616711
اسم العميل : هانى ابو شوشه القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : عزبة بخيت 26 حارة جرجس منصور المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:54 AM تسجيل الخروج : 12:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
لا يوجد به اي تسريب
بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من خط عمومي 1 بوصة
لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار على شبكة تغذية المطبخ والحمام لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية وتبين لنا وجود تسريب في خط عمومي 1 بوصة باختبار جهاز الموجات الصوتية فقط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 1
صرف البانيو : عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد خلل في تقفيل جسم البنية
لا يوجد به اي تسريب
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة للحمام والمطبخ

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط العمومي مقاس 1 بوصة (كوخ لحام)
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب وش استلس 20*20 لبينة المطبخ والتقفيل الجيد بمادة سيتوفيل + التقفيل الجيد لبينة الحمام بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لحمام
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.