

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071905382712 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01117771386
اسم العميل : مهدي حسن القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : البوابه الثانيه القديمه و 188 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:03 PM تسجيل الخروج : 01:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار..يوجد خلل في بعض الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار يوجد خلل في جسم البانيو
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم...صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار ولا والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبا
قاعدة التواليت : تقفيل القاعده جيداً
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.