

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071906154634 تاريخ الكشف : 2025/07/20  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01011044584  
اسم العميل : شركه / دار العالمية القانم بالمعاينة : مصطفى رجب  
العنوان : العاصمة الاداريه الكيان العسكرى الكليه الحربيه المحافظه : القاهرة  
معهد الدفاع الجوي  
تسجيل الدخول : 02:43 PM تسجيل الخروج : 02:53 PM  
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : عدد 2 تم اختبار شبكات المياه المدفونه بالكامل على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسرب مياه بالشبكات  
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم اختبار شبكات المياه المدفونه على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسرب مياه بالشبكات  
الكشف الحراري : تم قمنا بالكشف بالموجات الصوتيه على شبكه التغذية المدفونه للدورات و الشبكات العموميه ولا يوجد تسرب مياه بالموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد تسريب من الشبكات  
نتيجة الملاحظات : بعد اختبار شبكات المياه الداخليه للدورات والعموميه لم يتبين وجود من بعد غرفه المحابس الخارجيه

### اختبارات شبكة الصرف

|     |                      |
|-----|----------------------|
| عدد | صرف حوض الوش :       |
| عدد | صرف الغسالة :        |
| عدد | صرف الباتيو :        |
| عدد | صرف حوض المطبخ :     |
| عدد | فحص البنية :         |
| عدد | فحص قاعدة التواليت : |
| عدد | فحص خط التكيف :      |

نتيجة الاختبارات : بعد ضغط الشبكات العموميه وغرفه تفتيش تبين وجود كسور في مواسير الصرف بالمناور و ذلك ناتج عن تريبج التربه

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : تغيير شبكه الصرف بالمناور وتغيير غرف التفتيش الخارجيه للجلتربات  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : احلال سوسته القواعد و تغييرها  
اجراءات الارضيات :  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.