

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071906290042 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01100000398
اسم العميل : احمد حامد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحى السابع عمارة 327 المحور المركزى المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:15 PM تسجيل الخروج : 04:35 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتم التأكد علي اختبار شبكه التغذية للخط لوجود خط التغذية حديد*بلاستيك
لم يتم التأكد علي شبكه التغذية للخط الساخن لوجود خط التغذية حديد*بلاستيك
تم الاختبار ولا بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار..يوجد خلل في جميع الاكسسوار الموجود..بدون الحمام الرئيسى
لم يتم التأكد علي اختبار شبكه التغذية للخط البارد والساخن لوجود خط تغذية حديد في بلاستيك بالكامل من الحمام الرئيسى وتم شرح المشكله للعميل وتم تبلغته

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف للحمام الرئيسى ولا يوجد تسريب.. في الشبكات المدفونه
تم الاختبار ولا يوجد تسريب.. حمام
لا يوجد
لا يوجد
صرف خارجي
تم الاختبار..يوجد خلل في جسم البنية
تم الاختبار.. لعدد 2 منيجه قاعده ويوجد وجود خلل في منيجه القاعده للحمام الكبير
لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد مواسير التغذية من حديد الي بلاستيك ويتم الاختبار
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه بنيه وتقفلها
قاعدة التواليت : تركيب عدد 1 منيجه قاعده للحمام الكبير وتغير الصرف من زهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

