

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071907301685	تاريخ الكشف :	2025/07/22
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01068001500
اسم العميل :	محمود مسلم	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	جسر السويس قبل كوبرى التجنيد عمارة 121	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	02:12 PM	تسجيل الخروج :	03:15 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الماستر

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف الغسالة :
	عدد	صرف الباتيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
يوجد خلل في تقفيل علوية البنية	عدد 1	تم فحص البنية :
يوجد تسريب من مليجة القاعدة	عدد 1	تم فحص قاعدة التواليت :
	عدد	فحص خط التكيف :

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الاكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبة :	التفصيل الجيد لعلاية البيبة بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :	إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتقليها بمادة سيتوفيل+ تركيب تطويله ٤ بوصة
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.