

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071908492964 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01091010688
اسم العميل : الدكتور عادل غزال القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش موسى ابن نصير متفرع من ش الطيران 3 المحافظة : القاهرة
بجوار مطعم البرج مدينه نصر تسجيل الدخول : 01:04 PM
تسجيل الخروج : 01:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل ف جميع الاكسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : إحلال وتجديد من ظهر الي بلاستيك بيبه المطبخ +بيبه الحمام صرف المطبخ وصرف الغسالة من ظهر الي بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك ع جميع الاكسوار
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد من ظهر الي بلاستيك صرف المطبخ صرف الغسالة
اجراءات البنية : إحلال وتجديد من ظهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسى القاعده لو ظهر يتم إحلال من ظهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.