

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071909055821 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01060746658
اسم العميل : احمد شريف القانم بالمعاينة : مصطفى رجب
العنوان : التجمع كمباوند ذا ايكون بجوار ديار الاندلس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:41 AM تسجيل الخروج : 02:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 4
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار و الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات وتم اختيار حوض النافورة من تاريخ اليوم الساعة ٣ عصرا لمدة 48 ساعة لمعرفة جودة العزل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها إجراء
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها إجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها إجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها إجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : وجود سيراميك تالف ووجود فواصل سيراميك غير محقونه لذلك تسبب تسريب نسبي عند التنظيف أو الأمطار ويجب تقفيلها بمادة عازله
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

