

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071910252026 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01126111852
اسم العميل : محمد سلطان عبد الله بدوى القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ريحانه عزبه شاهين المحافظة : المنيا
تسجيل الدخول : 06:04 PM تسجيل الخروج : 09:49 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط العمومي عبارة عن شرخ في قطعه لحام مقاس 1 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الحزي التالف في الخط العمومي الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

