

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072003070094 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01011044584
اسم العميل : شركة / دار العالميه القانم بالمعاينة : مصطفى رجب
العنوان : الكيان العسكري - الكلية الحربية - معهد الدفاع المحافضة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:08 PM تسجيل الخروج : 03:19 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار لشبكات التغذية بالكامل ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار لشبكات التغذية بالكامل ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بالموجات الصوتية لدورات المياه و الشبكات العمومية و لم يتبين وجود تسريب
تم الفحص ولم يتبين وجود خلل بالإكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار على شبكات التغذية الداخلية للدورات و الشبكات العمومية ولم يتبين وجود تسريب وذلك من بعد غرفة المحابس الخارجية

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص والاختبار لشبكات الصرف العمومية و غرفة التفتيش تبين وجود كسور في مواسير الصرف بالمناور
نتيجة الاختبارات : نائج عن تريح المبني

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : إحلال وتغيير شبكة الصرف بالمناور و تغيير غرف التفتيش و الجلتراب الخارجية
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت وتغيير مانيجة القاعده
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.