

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072003214035 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01228456815
اسم العميل : احمد الامير القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : التجمع امام المستشفى الجوي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:50 PM تسجيل الخروج : 05:43 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علوية بنية وتقليها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتقليها بمادة سيتوفيل لحمام الماستر + تركيب عدد 2 تطويله 4 بوصة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لحمام الماستر
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافليكس ابيض لعدد 2 حمام+ التقطيل الجيد بمادة سيتوفيل لسيراميك الحائط
لشاور حمام الطريقة لمسافة 1 متر من الأرض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.