

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072004022593 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01060013603
اسم العميل : محمد اباظه القائم بالمعاينة :
العنوان : الحى الثالث شرق مجاورة 6 فيلا 8 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : تسجيل الخروج :
عدد الوحدات : 5 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.