

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072005455691 تاريخ الكشف : 2025/07/24
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01007386562
اسم العميل : علوي عبد الرحيم عبد المحسن القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش عزت باشا برج ال حلوه الدور الخامس 17 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:52 PM تسجيل الخروج : 03:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : التفصيل الجيد لعلاية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : إحلال وتجديد البانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.