

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072006434685 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01105378079
اسم العميل : احمد جمال القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فيصل ش القدس الدور ال8 شقة امام الاسانسير المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:49 PM تسجيل الخروج : 08:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد

نتيجة الاختبارات

تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني
تبين وجود فراغات في فاصل الأرضية
تبين وجود تسريب من أسفل الوش الاستانلس لعدم وجود عناية بلاستيك
وجود تهالك في بعض الاكسسوارات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات المتهاكة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب عناية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الارضية بمادة سيتوفيل
تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس
سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.