

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072012103398 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01223990519
اسم العميل : مجدي مرغني عبدالرازق القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عمارة - حي النخيل - المحلة الكبرى. الغربية المحافظة : الغربية
A2
تسجيل الدخول : 04:02 PM تسجيل الخروج : 06:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص الببية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود شرخ في الببية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : تبين لنا وجود شرخ في الببية
قاعدة التواليت : تشيك ع الصندوق الطرد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتلقيه بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.