

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072101024814 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01117722443
اسم العميل : مهندس اسامه الرخاوي القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التوسعات الشماليه كمياند اشراقه عمارع 52 المحافظة : الجيزة
بجوار حي البشائر شقة 23 الدور 2 تسجيل الدخول : 01:12 PM
تسجيل الخروج : 02:19 PM عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.