

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072101051317 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01018488117
اسم العميل : يسرا عبد الرحيم القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : 9ش الدكتور عز الدين طه خلف معرض الليثي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:10 AM تسجيل الخروج : 11:51 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الإختبار والكشف وتبين لنا وجود تسريب ف كوع لحام اسفل البانيو لو لم يتم ظهور لانه ف ظهر البانيو
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تبين لنا وجود خلل ف اعلاه البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : تغير محبس زاويه بحور كرسي القاعده
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.