

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072101455537 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01009400272
اسم العميل : ممدوح عبد الدايم القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش محمود شاهين امام مسجد العيسوي المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 07:02 PM تسجيل الخروج : 07:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولايوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولايوجد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل ف غلايه البنية يودي الي تسريب مستمر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف مليحه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بييه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليحه قاعده وتقفيل جيدا بماده سيوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.