

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072103354756 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01111088999
اسم العميل : مصطفى حنفي القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : القطامي هابتس فيلا 604 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:05 PM تسجيل الخروج : 04:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : يوجد شرخ في جلبه نص*نص في كوع الساخن اسفل حوض الوش وتمت معالجه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.