

بيانات العميل

رقم المعالجة :	2025072106482094	تاريخ الكشف :	2025/07/29
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01112784726
اسم العميل :	محمود عادل امين	القائم بالمعالجة :	اسلام رشاد
العنوان :	بالم فالي بالم هيلز	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	10:26 AM	تسجيل الخروج :	03:25 PM
عدد الوحدات :	2	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف الغسالة :
لا يوجد اي تسريب في صرف الشاور	عدد 1	صرف الباتيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد علالية بببه	عدد 1	فحص الببية :
لم يتم اختبار صرف القاعدة لانها معلقة	عدد	فحص قاعدة التواليت :
يوجد تسريب من صرف التكييف (جلبه بجوان ١ بوصة)	عدد 1	فحص خط التكييف :
بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف التكييف		
نتيجة الاختبارات :		

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية :	
إجراءات الأكسورات :	
إجراءات الصرف :	إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف التكييف
إجراءات البيبية :	تركيب علوية بيبه وتغفيها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :	تشبك على ملبجة القاعدة
إجراءات الارضيات :	
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

