

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072109011886 تاريخ الكشف : 2025/07/24
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01007196981
اسم العميل : هانى حسني عبد المجيد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : سكن مصر الواحة امام 800 فدان عمارة 183 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:21 PM تسجيل الخروج : 03:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن البارد ع قوه ضغط 10 بار

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تؤدي إلى تسريب نسبي عند الاستخدام تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيه جيدا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيه جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.