

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072110550196 تاريخ الكشف : 2025/07/23
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 011111005293
 اسم العميل : محمد عبد الموجود عبد الله القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
 العنوان : ش زكي السيسي متفرع من ش الثلاثيني فيصل المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 02:08 PM تسجيل الخروج : 02:27 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم تشيك ع الاكسوار
 نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
 صرف الغسالة : عدد
 صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد
 صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد
 نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع الاكسوار
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

