

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072110590152 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01212284903
اسم العميل : مينا ميلاد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش ابن مالك تقاطع الاشول الدور الخامس المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 11:55 AM تسجيل الخروج : 02:56 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد 0 لا يوجد
ضغط المياه الساخن : عدد 0 لا يوجد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : لا يوجد
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد لا يوجد
صرف الغسالة : عدد لا يوجد
صرف البانيو : عدد لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : عدد لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد 1 تم الكشف والاختبار ع صرف التكيف وتبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف والاختبار ع صرف التكيف وتبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.