

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072111243362 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01068910632
اسم العميل : مهندس خالد عبد الرحيم القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : أكتوبر الحي الثالث المجاوره ال 2 عماره 256 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:56 PM تسجيل الخروج : 06:43 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسورات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

تم عمل كشف حراري وتم عمل كشف موجات صوتية	عدد 1
تم عمل كشف حراري وتم عمل كشف موجات صوتية	عدد 1
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف	
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية	
تبيين وجود صدأ وتهالك في بعض الأكسسورات	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبيين وجود تسريب لعدم وجود علوية ببيا بلاستيك تبيين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب	عدد 1
لا يوجد	عدد 0
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب	عدد 1
لا يوجد	عدد 0
تبيين وجود تسريب لعدم وجود علوية بلاستيك	عدد 1
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب	عدد 1
لا يوجد	عدد 0

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسورات : إحلال وتجديد جميع الأكسسورات
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية ببيا بلاستيك
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس

مجموعة العزل : كيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبيين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.