

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072202022565	تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01067436074
اسم العميل : محمد احمد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : فيلا حدائق الفردوس امام بوابة دريم لاند	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:22 PM	تسجيل الخروج : 04:15 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تشيك على منيجه القاعده لانها مغلقة
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في صرف مجهول في الكوخ الحام جانب حوض الوش		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب من صرف مجهول في الكوخ الحام جانب حوض الوش	تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيوفيل
اجراءات البنية : تشيك على منيجه القاعده وتقفله بماده السيوفيل لانها مغلقة	لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد	لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.