

بيانات العمل

رقم المعاينة :	2025072202345866	تاريخ الكشف :	2025/07/27
اليوم :	الأحد	رقم التليفون :	01069338115
اسم العميل :	ريهام احمد	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	عمرات هيريكو الشطر الثالث امام مدرسه 15 الاورمان الفندقية	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	08:53 PM	تسجيل الخروج :	08:57 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف الغسالة :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم صرف الباتيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
يوجد خلل في تقفيل علاية الببية	عدد 1	تم فحص الببية :
يوجد تسريب من ملبحة القاعدة	عدد 1	تم فحص قاعدة التواليت :
	عدد	فحص خط التكيف :

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الاكسسورات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبية :	التفقيط الجيد بمادة سيتوفيل لعلاية البيبية
قاعدة التواليت :	إحلال وتجديد ملبجة القاعدة وتفقيطها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :	
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

