

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072203270872 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01094294210
اسم العميل : اسلام محمد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : منطقة 15 مايو المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 01:03 PM تسجيل الخروج : 02:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم وجود خلل ف بعض الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف ملحه القاعه تؤدي الي تسريب مستمر عند الاستخدام
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : وجود خلل ف حنفية تؤدي الي تسريب مستمر عند الاستخدام
اجراءات الأكسسوارات : وجود خلل ف بعض الأكسسوار
محبس زاويه بحور حوض الوش
طقم سينترك خلاط البانيو
وصله شجره
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه القاعه وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : C.M.B تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.