

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072204444872 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01282347107
اسم العميل : محمود عبد الرحيم القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الوراق شارع المسبك علي اوله بنزينة موبيل المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:56 PM تسجيل الخروج : 03:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في لحام جلبه لحام للخط السخن 4/3 في المطبخ بجانب الحوض

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الفسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولن يتبين وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد محبس الزاويه البارد باسفل السخان
اجراءات الصرف : اجراءات الصرف
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بماده (الستوفيل)
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بماده الستوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.