

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072207095116 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01286040149
اسم العميل : مينا رفعت عبد المسيح القام بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع مسجد عباد الرحمن متفرع من محمد 1 المحافظة : الجيزة
حسن امتداد الوحدة
تسجيل الدخول : 04:12 PM تسجيل الخروج : 05:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم 1
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولن يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاخطار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولم يتبين وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.