

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072208122645 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01158005994
اسم العميل : مهندس خالد طارق القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : وان قطاميه معمار المرشدي دائري المعادي ميدان محمد زكي عماره 117
تسجيل الدخول : 12:12 PM تسجيل الخروج : 12:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
عدد 1 تم الاختبار على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 تم الاختبار على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم
عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم
عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب (شاوور)
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1 تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق اي فراغات موجوده في الارضيات والشاوور بمواد عازله
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

