

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072209364492 تاريخ الكشف : 2025/07/24
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01020927777
اسم العميل : محمد يحيى القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ش جمال الدين قاسم الحي الثامن مدينة نصر 41 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:18 PM تسجيل الخروج : 02:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد بجوار القاعده

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تقفيل حول القاعده بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.