

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072209592980 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01023131360
اسم العميل : وفاء محمد كمال القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش البشري حلمية الزيتون من ناحية الميدان 12 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:11 PM تسجيل الخروج : 06:47 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار على شبكة التغذية المدفونه ولن يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولم يتبين لنا وجود تسريب وبعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود خلل في وش طبق البانيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتقيلها بماده (السيوفيل)
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.