

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072302392061 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01117722443
اسم العميل : م/ اسامه الرخاوي القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التوسعات الشمالية - كمباوند اشراقه - عماره 52 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:45 PM تسجيل الخروج : 02:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في شرخ بالماسوره
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم تم الفحص بالموجات الصوتية وتبين وجود تسريب في خط البارد
فحص الاكسسوارات : تم تم الفحص ولم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية للخط البارد في شرخ في ماسورة التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار و لم يتبين وجود تسريب
صرف القسالة : تم عدد 1 تم الاختبار و لم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار و لم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 تم الفحص ولم يتبين وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الفحص و لم يتبين وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد لم يتم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد عبارة عن شرخ في ماسورة التغذية ٢٥ مم خلف صندوق الدفن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
مجموعة العزل : لا يوجد إجراءات مطلوبه

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.