

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072303255734 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01006836102
اسم العميل : محمد عبد الحميد محمد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره 63 ز - البوابه الاولى - الدور الثالث - المحافضة : الجيزة
شقه 9
تسجيل الدخول : 02:36 PM تسجيل الخروج : 03:40 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني والأرضية
لعدد 2 حمام خلل في تثبيت كرسي القاعدة لعدد 2 حمام
فراغات أسفل الوش الاستانلس للبنية حمام الضيوف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب وبحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب عناية والتفصيل بمادة سيتوفيل لحمام الضيوف
قاعدة التواليت : إحلال وتثبيت كرسي القاعدة والتفصيل على المنجبة بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل
تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة الغزل : كيما فليكس ابيض
سيتوفيل

السياسات والمسؤوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.