

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072304282763 تاريخ الكشف : 2025/07/27  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01142073076  
اسم العميل : يوسف محمد القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب  
العنوان : سوديك فيلت التجمع الخامس فيلا 1216 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 12:38 PM تسجيل الخروج : 12:41 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
الكشف الحراري :  
الموجات الصوتية : تم  
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب  
فحص الأكسسوارات : تم  
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب  
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : عدد  
صرف الباتيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : لا يوجد  
مجموعة العزل : لا يوجد

### السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.