

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072305512588 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01223771454
اسم العميل : إيميل رمزي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمبوند المستثمرين طريق الحي الايطالي 22 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:21 PM تسجيل الخروج : 04:10 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد عدد 2 حمام
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 2 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 2 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 0 لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب من البنية لانها بدون علايه تسريب نسبي عند الاستخدام تركيب عدد 4 علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فواصل الشاور وتقفيه جيدا بماده السيكافليكس اسود
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.