

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072306590553 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01092994234
اسم العميل : محمد علي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : حى الماسة عمارة 11 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:14 PM تسجيل الخروج : 06:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف على شبكات الصرف وتبين وجود تسريب في صرف الحوض
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف على شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش وتم تحديد موقعه والكشف عنه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف حوض الوش الذي تم الكشف عنه مقاس بوصه ونص
اجراءات البنية : تقفيل اسفل الوش الاستانلس جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن اي فراغات موجوده في السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.