

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072309442266 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01275225805
اسم العميل : صفاء الباز عبد الرحيم القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : قرية الترزي المحافظه : الدقهلية
تسجيل الدخول : 11:02 PM تسجيل الخروج : 11:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : وجود شرخ ف ماسوره ف الخط البارد
تم الاختبار والكشف وتبين لنا وجود شرخ ف ماسوره
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
لا يوجد
لم يتم
لم يتم
لا يوجد
لا يوجد
لم يتم لانه مقفوله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : 3/4 إحلال وتجديد الجزء التالف ف الخط البارد شرخ ف ماسوره
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لم يتم لانه مقفوله
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.