

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072401181055	تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01153483803
اسم العميل : محمد صلاح	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : منشية الجبل الأصفر ش جمال عبد الناصر	المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 10:49 AM	تسجيل الخروج : 12:06 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الاختبار..يوجد خلل في جميع الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الفسالة : تم	عدد : 0	صرف خارجي
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	صرف خارجي
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الاختبار..يوجد خلل في جسم البيبه
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم الاختبار..إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البيبة : تفقيل وش اللبيبه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.