

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072401410437 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01002555863
اسم العميل : مجدي محمود عبد الرحمن القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : ش العباسيه اعلي سوير ماركت كايرو 47 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:42 AM تسجيل الخروج : 02:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم..يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
لم يتم..صرف خارجي
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار لا يوجد تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : تغيير مواسير الصرف من زهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيئوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.