

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072401530846 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد
اسم العميل : ماجد عادل احمد
العنوان : الشروق 2 جنة مصر عماره 13 الدور الخامس شقه 21
تسجيل الدخول : 01:48 PM
عدد الوحدات : 1
رقم التليفون : 01009988709
القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
المحافظة : القاهرة
تسجيل الخروج : 02:34 PM
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.