

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072403370370 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد
اسم العميل : مجدى عبد المنعم بيومي
العنوان : التربة البولاقية حارة جاد مصر
القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 11:52 AM
عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف الباتيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد : فحص البنية : تم
عدد : فحص قاعدة التواليت : تم
عدد : فحص خط التكيف :
عدد : نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود خلل في تقفيل البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتقفيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد طقم مسمار القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (للسيتوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.